

附件

柳林县 小水电站清理整改验收表

整改类/退出类（整改时限 2024 年）

电站名称	琵琶水电站	统计代码	1423271002
联系人姓名	呼彦生	联系人电话	18735821183
自查情况			
“一站一策” 整改内容		自查情况	备注
1、手续不全待补办的有：水资源论证（取水许可）		水资源论证报告于2024年11月12日进行了评审并出具审查意见，11月15日报省水利厅批复，预计12月底颁发取水许可证。	
2、安全管理待加强的有：按规定开展水电站安全年检		已按规定完成水电站安全年检。	
3、生态流量落实待完善的有：增设或改造生态流量泄放设施，设置和完善生态流量监测设施		新增设生态流量泄放设施，并完善生态流量监测设施。	
4、生态环境影响待控制的有：坝下减脱水河段待修复，油品等危废存储待完善设施和规范管理，未见生产生活污水处理设施，厂区、办公生活环境待改善		因琵琶水电站为引水式电站，厂坝间无脱水河段，故不存在坝下减脱水河段修复；油品已存储在专用的铁桶内，并建立了管理制度由专人进行管理；已增设了生活污水设施；对厂区及办公生活区进行了粉刷和改造，环境得到明显改善。	

经自查，本电站已按综合评估报告、相关技术文件和“一站一策”整改方案确定的整改措施要求完成清理整改任务。

负责人签字（电话盖章）：
联系电话：




18735821183

验收意见

电站已按“一站一策”要求完成整改并具备验收销号条件，同意通过验收。

（验收签字表另附）

验收时间： 2024年 11月 26日



王力

复核意见

复核工作组负责人签字：

王力
2024年 11月 27日

情况属实，同意验收销号

注：

- “一站一策”整改内容为综合评估报告、相关技术文件和“一站一策”整改方案确定的整改项目及各项措施。
- 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

柳林县小水电站清理整改验收签字表

电站名称：琵琶水电站

统计代码：1423271002

整改类型：整改

验收时间：2024年11月26日

验收单位	签字	备注
柳林县水利局	何永平	
柳林县发展和改革局	刘国平	
柳林县自然资源局	杨国平	
吕梁市生态环境局柳林分局	许刚	
柳林县农业农村局	王海东	
柳林县林业局	李长贵	
柳林县能源局	白邦旭	